



E

uto

Ingressi

N°	Stat...	Descrizione	Tip...	Bilanc...	Aree associate								Azione...	Seriale	Modello...	Messaggio vocale		
					1	2	3	4	5	6	7	8						
001	Escluso	INGRESSO 001	Istantaneo	Singolo bilanc.														Ingresso 1
002	Escluso	INGRESSO 002	Istantaneo	Singolo bilanc.														Ingresso 2
003	Escluso	INGRESSO 003	Ritardato 1	Singolo bilanc.														Ingresso 3
004	Escluso	INGRESSO 004	Ritardato 1	Singolo bilanc.														Ingresso 4
005	Escluso	INGRESSO 005	Istantaneo	Singolo bilanc.														Ingresso 5
006	Escluso	INGRESSO 006	Istantaneo	Singolo bilanc.														Ingresso 6
007	Inserito	INGRESSO 007	Istantaneo	-----												3000082	Contacto porta	Ingresso 7
008	Escluso	INGRESSO 008	Istantaneo	Contacto Magn.													Contacto porta	Ingresso 8
009	Escluso	INGRESSO 009	Istantaneo	Contacto Magn.													Contacto porta	Ingresso 9

ITALIANO

Avvertenze generali

- ⚠️ **Importanti istruzioni per la sicurezza delle persone: LEGGERE ATTENTAMENTE!**
- L'installazione, la programmazione, la messa in servizio e la manutenzione devono essere effettuate da personale qualificato ed esperto e nel pieno rispetto delle normative vigenti.
- Indossare indumenti e calzature antistatiche nel caso di intervento sulla scheda elettronica.
- Conservare queste avvertenze.
- Togliere sempre l'alimentazione elettrica durante le operazioni di pulizia o di manutenzione.
- Il prodotto deve essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente studiato. Ogni altro uso è da considerarsi pericoloso.
- Il costruttore non può comunque essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- ⚠️ **Pericolo di esplosione se la batteria è sostituita con altra di tipo errato.**
- Le batterie, una volta esaurito il loro ciclo di vita, non devono essere gettate con i rifiuti indifferenziati, ma raccolte separatamente e avviate a corretto recupero.

Descrizione

Sensore magnetico a contatto radio per porte e finestre, alimentato a batteria. È possibile collegare altri 2 dispositivi via cavo (es. contatti tapparella o altri sensori) per la trasmissione radio di allarmi. Il sensore è provvisto di un tamper antiapertura e uno antistrappo.

Descrizione e funzioni LED e switch

- 1 Morsettiere dispositivi via cavo;
- 2 Switch di programmazione;
- 3 Tamper antiapertura;
- 4 Buzzer;
- 5 Batteria;
- 6 Scheda radio;
- 7 Sensore magnetico;
- 8 Led di segnalazione;
- 9 Pulsante autoapprendimento;
- 10 Tamper antistrappo.

LED

Colore	Significato
Rosso	Allarme (Tamper, magnete, ingressi NC, ingressi conta impulsi)
Verde	Ripristino (Tamper, magnete, ingressi NC, ingressi)

Dati tecnici e caratteristiche

Tipo	PXWCOM01-PXWCOB01
Alimentazione a 1 batteria al Litio a 3 V 1700 mAh	CR123A
Frequenza [MHz]	433.92/868.65
Tensione di alimentazione [V]	3
Assorbimento max [mA]	72
Assorbimento in standby [uA]	20
Potenza segnale radio [dBm]	<10
Durata batteria	2 anni per 20 attivazioni/giorno (@20°C)
Portata in aria aperta (m)	200 (@ 868,65 MHz) 100(@ 433,92MHz)
Temperatura di funzionamento (°C)	-10÷40
EN50131-2-6 Grado 2, EN50131-5-3, EN50131-6:Tipo C, EN50130-5, Classe Ambientale II	

Programmazione

Inserire la batteria nel portabatteria e procedere con le regolazioni, le selezioni e i test sul Dip-switch.



DIP1 (*) Ingresso 1

<input type="checkbox"/> OFF	ingresso I1 - NC	<input type="checkbox"/> ON	ingresso I1 - contaimpulsi (5 x 10 s), per contatti tapparella e vibrazione
------------------------------	------------------	-----------------------------	---

DIP2 (*) Ingresso 2

<input type="checkbox"/> OFF	ingresso I2 - NC	<input type="checkbox"/> ON	ingresso I2 - contaimpulsi (5 x 10 s), per contatti tapparella e vibrazione
------------------------------	------------------	-----------------------------	---

Dip 3 (*) Potenza segnale radio

<input type="checkbox"/> OFF	Standard	<input type="checkbox"/> ON	diminuzione potenza segnale radio
------------------------------	----------	-----------------------------	-----------------------------------

Dip 4 (*) Abilitazione/disabilitazione LED

<input type="checkbox"/> OFF	Disabilitato	<input type="checkbox"/> ON	Abilitato
------------------------------	--------------	-----------------------------	-----------

Dip 5 (*) Abilitazione/disabilitazione BUZZER

<input type="checkbox"/> OFF	Disabilitato	<input type="checkbox"/> ON	Abilitato
------------------------------	--------------	-----------------------------	-----------

DIP6 Abilitazione/Disabilitazione TAMPER antistrappo

<input type="checkbox"/> OFF	Abilitato	<input type="checkbox"/> ON	Disabilitato
------------------------------	-----------	-----------------------------	--------------

(*) Eseguire un test con potenza diminuita per assicurarsi che il sistema funzioni anche in condizioni sfavorevoli di segnale. **Poi riportare il DIP in posizione OFF.**

(*) Il Led lampeggia di rosso quando il contatto entra in allarme mentre lampeggia di verde quando si ripristina.

(*) Se la batteria è scarica, il buzzer emetterà 4 beep di segnalazione.

(*) Se l'ingresso è in modalità contaimpulsi e si verifica una condizione di allarme, l'ingresso rimarrà inibito per 1'30" o fino ad allarme generato da un altro evento (altro canale in modalità NC, tamper, contatto magnetico). Nel caso in cui entrambi gli ingressi siano in modalità contaimpulsi il tempo di inibizione si somma per cui gli ingressi potranno rimanere inibiti per un massimo di 3 min.

Apprendimento

L'apprendimento del sensore può essere eseguito in due modi:
- da PC attraverso il software PXMANAGER, selezionando [CON-TATTO PORTA] nella colonna [MODELLO] ed inserendo il numero seriale (riportato sulla schedina radio **D** **1**) nella colonna [SERIALE] **E**;
- manualmente da tastiera assicurandosi che la centrale sia in modalità apprendimento.

Per la memorizzazione in Centrale, gli ingressi devono essere considerati come: I1 = Canale 1; I2 = Canale 2; Contatto magnetico = Canale 3.

Montaggio

Ruotare lo sportellino **1**, svitare le vite e aiutandosi con un cacciavite aprire il coperchio. Far passare e fissare ai morsetti eventuali cavi di altri dispositivi (max. 1.5 m). Fissare i supporti scheda **2** e magnete **3** alla porta o finestra (viti ø 2.9), come illustrato, posizionando il magnete nella sede opportuna **4**. Chiudere il coperchio.

Il prodotto è conforme alle direttive di riferimento vigenti. **Dismissione e smaltimento.** Non disperdere nell'ambiente l'imballaggio e il dispositivo alla fine del ciclo di vita, ma smaltirli seguendo le norme vigenti nel paese di utilizzo del prodotto. I componenti riciclabili riportano simbolo e sigla del materiale. I DATI E LE INFORMAZIONI INDICATE IN QUESTO MANUALE SONO DA RITENERSI SUSCETTIBILI DI MODIFICA IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO. LE MISURE, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, SONO IN MILLIMETRI.

